



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER L'EMERGENZA

Via il Corso, 178- C.A.P. 67049 - Tel. 0862 72372 - Fax 0862 728445

Partita I.V.A. 00190240663 - c/c postale 12174678

Oggetto: RELAZIONE SULLA PRIMA VERIFICA DI EVENTUALI DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DEL SISMA DEL 18/01/2017

Il giorno 21/01/2017, a seguito delle forti scosse di terremoto registrate il 18/01/2017 con epicentro nella valle dell'Aterno, si è ritenuto procedere ad una prima verifica della situazione degli edifici scolastici situati nel territorio comunale.

Alla verifica hanno preso parte il Dirigente scolastico Dott. Gilberto Marimpietri, l'Arch. Maria Cristina Deli, responsabile dell'ufficio tecnico del comune, l'Ing. Carnicelli Giacomo, Sindaco del Comune di Tornimparte, e l'assessore Giammaria Luigi. Il giorno 20 è stato visitato l'edificio scolastico di Palombaia. Durante il controllo non sono stati riscontrati segni che potessero rivelare qualsiasi problematica strutturale per l'edificio. Sull'ala Ovest dell'edificio sono rimaste invariate le lesioni su alcune tramezzature che dividono un'aula (al momento non utilizzata) ed il bagno. Tali lesioni non interessano le parti strutturali dell'edificio ma solo delle tramezzature, ed erano state segnalata anche dalle squadre di tecnici che avevano visionato le strutture a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre.

Vista la situazione, pur non essendoci pericolo di caduta di dette tramezzature, si provvederà all'esecuzione di tali lavori con carattere d'urgenza.

Nella data del 21/01/2017 sono stati visitati in ordine gli edifici della scuola materna sito in San Nicola, delle scuole elementari siti in Barano e Piedi la Villa, e della scuola materna sito in Villagrande. Al sopralluogo hanno partecipato l'Arch. Maria Cristina Deli, responsabile dell'ufficio tecnico del comune, l'Ing. Carnicelli Giacomo, Sindaco del Comune di Tornimparte, e gli assessori Giammaria Luigi, Fiori Giammario e Del Signore Pierluigi.

Presso l'edificio della scuola materna di San Nicola non sono stati rilevati segni dovuti a movimenti della struttura.

Nei due plessi in cui sono state collocate le classi della scuola elementare, situati presso Barano e Piedi la Villa, non è stato rilevato alcun segno sulle murature. Gli edifici, sui quali sono stati recentemente effettuati interventi di ristrutturazione con miglioramento sismico, risultano intatti sia dall'interno che dall'esterno.



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER L'EMERGENZA

Via il Corso, 178- C.A.P. 67049 - Tel. 0862 72372 - Fax 0862 728445

Partita I.V.A. 00190240663 - c/c postale 12174678

Infine sull'edificio della scuola materna sito in Villagrande, le leggere lesioni esterne presenti sulla tamponatura della facciata di ingresso, comunque non sono associabili a nessun problema di tipo strutturale e già evidenziate nei precedenti controlli anche da parte dei tecnici incaricati alla compilazione delle schede AEDES.

Pertanto, a seguito di dei sopralluoghi effettuati, non si riscontrano danni alle strutture degli edifici scolastici.

Tornimparte lì 22/01/2017